

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования МР «Печора»

А.М.Гулько

«12» марта 2020 года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги)
169630, Республика Коми, г.Печора, п.Каджером, ул.Театральная д.4
(пришкольный интернат)

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг)

Образовательная, присмотр и уход

Сведения об объекте:

Отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.

Часть здания 2-х этажного (или помещение на _____ этаже), 611,2 кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1359,2 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование)

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п.Каджером, МОУ «СОШ» п.Каджером

Адрес места нахождения организации: 169630, Республика Коми, г.Печора,
п.Каджером, ул.Театральная д.23

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
Государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации Управление образования МР
«Печора», 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-кт, д. 65,
тел.(882142)3-01-44

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

Сфера деятельности: Образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 50 чел.,

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): На объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети
 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-*Нет

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
2	Сменные кресла коляски	-
3	Адаптированные лифты	-
4	Поручни	-
5	Пандусы	-
6	Подъёмные платформы (аппарели)	-
7	Раздвижные двери	-
8	Доступные входные группы	-
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	-
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей площадок	-
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	-
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном	-

	фоне	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	-
14	иные	-

IV. Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, совершении ими других необходимых для получения услуги действий	-
3	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	*
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	*
5	Предоставление услуги сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	*

6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению требованиям их доступности для инвалидов	-
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и порядке утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	-
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
10	Адаптация официального сайта органа и организаций предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	*
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	*
12	иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ необходимым для приведения объекта в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки выполнения
1	2	4
1.	1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	по мере поступления финансирования

	<p>1. Наружная лестница должна иметь поручни с обоих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня</p> <p>2. должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.</p> <p>2. Пандус, дублирующий наружную лестницу должен иметь поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м расстояние между ними поручнями должно быть в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>3. предусмотреть высоту порога двери входной наружной, который не будет превышать 1,4 см.</p>	по мере поступления финансирования
3.	<p>1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон.</p> <p>2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.</p> <p>3. Предусмотреть тактильные напольные</p> <p>указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.</p> <p>4. Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу.</p> <p>Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6x1,6 м.</p>	по мере поступления финансирования
4.	<p>1. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверей проёма.</p>	по мере поступления финансирования
5.	<p>1. Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной.</p> <p>2. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p> <p>3. В универсальной кабине следует</p>	по мере поступления финансирования

	предусмотреть установку откидных опорных поручней.	
--	--	--

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их допустимости для инвалидов	Сроки
1	Образовательная деятельность	Постоянно
2	Внеурочная деятельность	Постоянно

Члены комиссии:

Заместитель начальника
управления образования

Капитонова А.Д.Капитонова

Начальник отдела МТО
Руководитель
образовательной организации

Михалев О.Г.Михалева

Годун Л.В.Годун